



Согласовано:
Глава Большееанненковского сельсовета
Фатежского района
Курской области
А.А.Мельников

**комплексного обследования
технического состояния объектов водоснабжения**

с.Большое Анненково
2015 г.

«15» февраля 2016 г.

Комиссия в составе представителей:

МО «Большееанненковский сельсовет»:

Новикова А. А. - заместитель главы администрации Большееанненковского сельсовета
Зубкова Н.И. - депутат Собрания депутатов Большееанненковского сельсовета

ОАО «Курскоблводоканал»

Бочаров А.А. - генеральный директор ОАО «Курскоблводоканал»
Дедов Е.В. - заместитель генерального директора ОАО «Курскоблводоканал»

Произвела обследование следующих объектов водоснабжения:

1.д.Михайловка

а) Водозаборная скважина д.Михайловка год ввода в эксплуатацию - 1973

глубина скважины-60 м.

обсадные(стальные трубы) диаметр -219 мм.

Техническое состояние-удовлетворительное (используется)

б) Водопроводная башня д.Михайловка — год ввода в эксплуатацию — 1973

материал-сталь

объем- 15 м.куб.

высота-15,5 м.

Техническое состояние -удовлетворительное (используется),требуется покраска.

в) Водопроводная сеть д.Михайловка

протяженность — 1,7 км.

материал труб— сталь, чугун

диаметр-100 мм.

Техническое состояние-удовлетворительное (используется),требуется замена задвижек.

Акт составлен для формирования конкурсной документации

Подписи членов комиссии

Новикова А.А. _____

Зубкова Н.И. _____

Бочаров А.А. _____

Дедов Е.В. _____

