

объем- 15 м.куб.

высота-15,5 м.

Техническое состояние -удовлетворительное (используется) требуется сварка и покраска

в) Водопроводная сеть д.Большое Анненково

протяженность — 2,5 км.

материал труб— сталь, чугун

диаметр-100 мм.

Техническое состояние-удовлетворительное (используется), требуется замена задвижек

Акт составлен для формирования конкурсной документации

**Подписи членов комиссии**

Новикова А.А.

Зубкова Н.И.

Бочаров А.А.

Дедов Е.В.

