



Акт №3

**комплексного обследования
технического состояния объектов водоснабжения**

Согласовано:

Глава Большеанненковского сельсовета
Фатежского района
Курской области
А.А.Мельников

с.Большое Анненково
2015 г.

«15»февраля 2016 г.

Комиссия в составе представителей:
МО «Большеанненковский сельсовет»:

Новикова А. А. - заместитель главы администрации Большеанненковского сельсовета
Зубкова Н.И. - депутат Собрания депутатов Большеанненковского сельсовета

АО «Курскоблводоканал»

Бочаров А.А.-генеральный директор ОАО «Курскоблводоканал»
Дедов Е.В.-заместитель генерального директора ОАО «Курскоблводоканал»

Произвела обследование следующих объектов водоснабжения:

- а) Водозаборная скважина д.Трифоновка год ввода в эксплуатацию - 1989
глубина скважины- 38 м.
обсадные(стальные трубы) диаметр -325 мм.
Техническое состояние-удовлетворительное (используется),требуется установка станции
управления и защиты
- б) Водопроводная башня д.Трифоновка — год ввода в эксплуатацию — 1989
материал -сталь
объем- 15 м.куб.
высота-15,5 м.
Техническое состояние -удовлетворительное (используется), требуется покраска
- в) Водопроводная сеть д.Трифоновка
протяженность - 3,2 км.
материал труб — сталь, чугун, асбест
диаметр-100 мм.
Техническое состояние-удовлетворительное (используется), требуется замена задвижек

Акт составлен для формирования конкурсной документации

Подписи членов комиссии

Новикова А.А.
Зубкова Н.И.
Бочаров А.А.
Дедов Е.В.

