



Согласовано:

Глава Большееанненковского сельсовета
Фатежского района
Курской области
А.А.Мельников

Акт №4
комплексного обследования
технического состояния объектов водоснабжения

с.Большое Анненково
2015 г.

«15» февраля 2016 г.

Комиссия в составе представителей:
МО «Большееанненковский сельсовет»:

Новикова А. А. - заместитель главы администрации Большееанненковского сельсовета
Зубкова Н.И. - депутат Собрания депутатов Большееанненковского сельсовета

ОАО «Курскоблводоканал»

Бочаров А.А.-генеральный директор ОАО «Курскоблводоканал»
Дедов Е.В.-заместитель генерального директора ОАО «Курскоблводоканал»

Произвела обследование следующих объектов водоснабжения:

- а) Водозаборная скважина д. Волниковка ввода в эксплуатацию - 1974
глубина скважины- 47 м.
обсадные(стальные трубы) диаметр -325 мм.
Техническое состояние-удовлетворительное (используется)
- б) Водопроводная башня д.Волниковка — год ввода в эксплуатацию — 1974
материал-сталь
объем- 15 м.куб.
высота-15,5 м.
Техническое состояние -удовлетворительное (используется), требуется покраска
- в) Водопроводная сеть д.Волниковка
протяженность - 2,2 км.
материал труб— сталь, чугун, асбест
диаметр-100 мм.
Техническое состояние-удовлетворительное (используется) ,требуется замена задвижек

Акт составлен для формирования конкурсной документации

Подписи членов комиссии

Новикова А.А. _____
Зубкова Н.И. _____
Бочаров А.А. _____
Дедов Е.В. _____

