



Согласовано:

Глава Большееанненковского сельсовета  
Фатежского района  
Курской области  
А.А.Мельников

Акт №5

**комплексного обследования  
технического состояния объектов водоснабжения**

с.Большое Анненково  
2015 г.

«15» февраля 2016 г.

Комиссия в составе представителей:  
**МО «Большееанненковский сельсовет»:**

Новикова А.А. - заместитель главы администрации Большееанненковского сельсовета  
Зубкова Н.И. - депутат Собрания депутатов Большееанненковского сельсовета

**ОАО «Курскоблводоканал»**

Бочаров А.А. - генеральный директор ОАО «Курскоблводоканал»  
Дедов Е.В. - заместитель генерального директора ОАО «Курскоблводоканал»

Произвела обследование следующих объектов водоснабжения:

- а) Водозаборная скважина д. Малое Анненково ввода в эксплуатацию - 1989  
глубина скважины - 50 м.  
обсадные (стальные трубы) диаметр - 325 мм.  
Техническое состояние - удовлетворительное (используется), требуется установка павильона для станции управления и защиты
- б) Водопроводная башня д. Малое Анненково — год ввода в эксплуатацию — 1989  
материал - сталь  
объем - 15 м. куб.  
высота - 15,5 м.  
Техническое состояние - удовлетворительное (используется), требуется покраска
- в) Водопроводная сеть д. Малое Анненково  
протяженность - 5,4 км.  
материал труб — сталь, чугун, асбест, полиэтилен  
диаметр - 100 мм.  
Техническое состояние - удовлетворительное (используется), требуется замена задвижек.

Акт составлен для формирования конкурсной документации

Подписи членов комиссии

Новикова А.А. \_\_\_\_\_  
Зубкова Н.И. \_\_\_\_\_  
Бочаров А.А. \_\_\_\_\_  
Дедов Е.В. \_\_\_\_\_

